

Pytania i odpowiedzi do zapytań ofertowych

„Materiały na wymianę sieci wodociągowej na terenie gminy Przeciszów - ul. Leśna w sołectwie Las oraz ul. Pagórkowa w Piotrowicach”.

Dotyczy zapytania ofertowego na materiały wodociągowe.

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym zamawianych materiałów udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy oznaczenie hydrantu podziemnego L-1000 odnosi się do długości hydrantu czy głębokości wkopu Rd?

Odp.: Odnosi do długości hydrantu.

2. Czy skrzynki mogą być z PEHD czy żeliwne?

Odp.: Skrzynki mogą być z PEHD.

3. Jakie należy przyjąć RD do obudów teleskopowych?

Odp.: Do obudów teleskopowych należy przyjąć 1300.

4. W jakim SDR mają być tuleje?

Odp.: Tuleje mają być dostosowane do rur czyli do rur \varnothing 110 - SDR 11, a do rur \varnothing 160 - SDR 17.

5. Zasuwy krótkie czy długie?

Odp.: Zasuwy Hawla krótkie odpowiednio do rur \varnothing 63, 50, 40 i 32.

Przeciszów, dnia 21.08.2013 r.