

PYTANIA I ODPOWIEDZI

część I – dn. 11.07.2012

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2010 r. Nr 113 poz. 459 z p.zm.)

**Na „Dostawę materiałów na wymianę sieci wodociągowej na terenie gminy Przeciszów
– część ul. Topolowej , Krętej i Okrężnej w Przeciszowie oraz ul. Pagórkowej
w Piotrowicach**

Numer sprawy: 2/GZWIK/2012/ZP

Pytanie 1:

Z jakiego materiału (GG czy GGG) mają być wykonane kolana stopowe DN80 (poz.2)
i króćce FF DN80 L-300 (poz.6)?

Odpowiedź:

Kolana stopowe DN 80 (poz. 2) i króćce FF DN 80 DN 80 (poz. 6) mają być
wykonane z żeliwa szarego.

Pytanie nr 2:

Nie określono długości zabudowy zasuw DN100 (poz.37) i DN80 (poz.38) - czy mają
to być zasuwy krótkie F4 czy długie F5?

Odpowiedź:

Zasuwa kołnierzowa Ø 100 (żeliwo sferoidalne) - poz. 37 – DIN 3202 F5 (długa)
Zasuwa kołnierzowa Ø 80 (żeliwo sferoidalne) – poz. 38 - DIN 3202 F5 (długa)

Pytanie nr 3:

Z jakim owierciem (PN10 czy PN16) maja być kołnierze DN200 kształtek (poz.5 oraz 7)

Odpowiedź:

Kołnierz Ø 200 (poz. 5) – owiercenie PN16
Kształtka kołnierzowa red. Ø 200/150 (poz. 7) – owiercenie PN16

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Przeciszowie
mgr Józef Śliwa