

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**część II – dn. 13.07.2012**

### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2010 r. Nr 113 poz. 459 z p.zm.)

**Na „Dostawę materiałów na wymianę sieci wodociągowej na terenie gminy Przeciszów  
– część ul. Topolowej , Krętej i Okrężnej w Przeciszowie oraz ul. Pagórkowej  
w Piotrowicach Numer sprawy: 2/GZWiK/2012/ZP**

#### **Pytanie 1:**

Czy pozycja nr 2 i 6 kształtki mają być z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

#### **Odpowiedź:**

z żeliwa szarego. Na podobne pytanie udzielono odpowiedzi w dniu 11.07.2012 r.

#### **Pytanie 2:**

Czy pozycje nr 31, 32, 33 tuleje mają być w wykonaniu długim czy krótkim oraz proszę o podanie SDR?

#### **Odpowiedź:**

- poz. 31) Tuleja kołnierзова długa PE 110 SDR 17
- poz. 32) Tuleja kołnierзова długa PE 160 SDR 11,
- poz. 33) Tuleja kołnierзова długa PE 200 SDR 11

#### **Pytanie 3:**

Czy pozycja nr 37 i 38 zasuwu mają być z krótką czy z długą zabudową?

#### **Odpowiedź:**

Poz. 37, 38 – Zasuwu kołn. Ø 100, Ø 80 ( żeliwo sferoidalne) długie (F5) – podobnie jak brzmi odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 11.07.2012 r.

#### **Pytanie 4:**

Czy w pozycji nr 22 i 23 średnice rur są podane zewnętrzne czy wewnętrzne?

#### **Odpowiedź:**

W pozycji nr 22 i 23 średnice rur są średnicami wewnętrznymi.  
W obrocie handlowym rury PE są podawane według średnic zewnętrznych, w związku z powyższym poprawne nazwy brzmią:  
- pozycja 22 ) „Rury PE 100 SDR 11 DN 225” ,  
- pozycja 23) „ Rury PE 100 SDR 17 DN 110.”

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Przeciszowie  
mgr Józef Śliwa