

**Pytanie 1.**

Czy sterownik ma być przygotowany do możliwości rozbudowy w przyszłości o komunikację GSM/GPRS czy ma już ją posiadać? Jeżeli tak to czy taka wizualizacja również ma być już wykonana i system ma działać czy ma być tylko przygotowany sprzętowo a Zamawiający zorganizuje taką komunikację/system wizualizacji w innym zadaniu.

**Odpowiedź:**

Zestaw pompowy musi być wyposażony w automatykę, która ma możliwość przetwarzania i wysyłania danych modemem GSM/GPRS. Przyszłościowa rozbudowa lub poszerzenie zakresu prac będzie zakładać odbiór tych informacji i ich przetwarzanie na SUW w Preciszowie.